

# ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ



**Новогодние и Рождественские праздники** - это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

**ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЕЧЕРОВ, СПЕКТАКЛЕЙ, НОВОГОДНИХ ЕЛОК И Т.П.) ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

**Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель учреждения должен** тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.



**На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено** дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения.

**Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми** должны неотлучно находиться ответственный за проведение мероприятия, дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

**Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия,** должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями. При организации мероприятий в помещениях без электрического освещения - проводить празднования только в светлое время суток.



**Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены** световыми указателями с надписью "Выход", подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

**При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна** устанавливаться на устойчивом основании (подставке) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

**Оформление иллюминации елки должно** производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, а также иметь соответствующие сертификаты соответствия.



**Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт.** При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

**ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЕЛОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ** (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

**ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску**

2016 г.

Ф.И.О., должность, получившего памятку \_\_\_\_\_

Название организац \_\_\_\_\_

Дата, подпись \_\_\_\_\_